

Galten Vandværk
Låsbyvej 1
8464 Galten

Prøve fra sted nr. 14051
8464 Galten DGU 88.1048 B5
746 Skanderborg kommune



0000144800

Boring 5

LAB nr. 11-09359 Min og max til orientering. Gælder kun drikkevand!

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
2.4 D	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Bentazon	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Cyanazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Dichlorbenil	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	GC/MS	10%
Dichlorprop	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Dinoseb	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
DNOC	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Hexazinon	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Isoproturon	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
MCPA	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Mechlorprop	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Metamitron	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Pendimethalin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Simazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Terbutylazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Dimethoat	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
PAKKE TYPE 96		-	-		-	-	-
2.4 diklorph.	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
2.6 diklorph.	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
DE-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
DIP-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
HydroxyAtrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
26DiClbenzamid	µg/L 0.040	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
PAKKE TYPE 31		-	-		-	-	-
Prøvetagning dv.		-	-		-	M-0061 DS/ISO 5667	-
Udtaget af	CA	-	-		-	-	-

+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der findes ingen krav til råvand. Grænseværdier for afgang fra vandværk er vist til orientering.


Sven-Erik Lykke, laboratoriefachef

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1