

Galten Vandværk
Låsbyvej 1
8464 Galten

Prøve fra sted nr. 894
8464 Galten Vandværk
746 Skanderborg kommune



0000144785

Udtaget afgangshane.

LAB nr. 11-12185 Min og max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1449 d. 2007.12.11

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
2.4 D	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Bentazon	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Cyanazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Dichlorbenil	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	GC/MS	10%
Dichlorprop	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Dinoseb	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
DNOC	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Hexazinon	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Isoproturon	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
MCPA	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Mechlorprop	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Metamitron	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Pendimethalin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Simazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Terbutylazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Dimethoat	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
PAKKE TYPE 96		-	-		-	-	-
2.4 diklorph.	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
2.6 diklorph.	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
DE-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
DIP-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
HydroxyAtrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
2.6DiClbenzamid	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
PAKKE TYPE 31		-	-		-	-	-
Prøvetagning dv.		-	-		-	M-0061 DS/ISO 5667	-
Udtaget af	CA	-	-		-	-	-

+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der er IKKE fundet resultater udenfor de anførte min og max kravværdier.

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1

Prøven udtaget af:

AnalyTech Miljølaboratorium A/S

Bøgildsmindevej 21

9400 Nørresundby

Sendt som brev

Rekvirent:

Galten Vandværk

Låsbyvej 1

8464 Galten

Sendt som e-mail

Analyseattest også sendt til:

Danmarks Miljøportal

Jupiter Databasen

Skanderborg Kommune

Adelgade 44

8660 Skanderborg

Sendt som e-mail

Sundhedsstyrelsen

Lyseng Allé 1

8270 Højbjerg

Region Midtjylland

Sendt som e-mail

Intern kode (! 41872 113.00 0.00-0.00)

Udtaget d. 25.08.2011 10:15

Modtaget d. 25.08.2011

Færdiganalyseret d. 09.09.2011

Nørresundby d. 09.09.2011



Sven-Erik Lykke, laboratoriechef