

Galten Vandværk
Låsbyvej 1
8464 Galten

Prøve fra sted nr. 894
8464 Galten Vandværk
746 Skanderborg kommune



Udtaget Vestergade Børnehuset Bakketoppen, køkken

LAB nr. 11-12085 Min og max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1449 d. 2007.12.11

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
Arsen.	µg/L 3.9	-	10		0.1	M-0152 RefM049/ICP-MS	3.0%
Bor.	mg/L 0.18	-	1		0.02	M-0151 RefM049/ICP	8.0%
Nikkel.	µg/L 0.2	-	20		0.1	M-0152 RefM049/ICP-MS	11%
PAKKE TYPE 47		-	-		-	-	-
Prøvetagning dv.		-	-		-	M-0061 DS/ISO 5667	-
Drikkev. udtaget af	CA	-	-		-	M-0061 DS/ISO 5667	-

Prøven udtaget af:

AnalyTech Miljølaboratorium A/S

Bøgildsmindevej 21

9400 Nørresundby

Sendt som brev

Rekvirent:

Galten Vandværk

Låsbyvej 1

8464 Galten

Sendt som e-mail

Analyseattest også sendt til:

Danmarks Miljøportal

Jupiter Databasen

Skanderborg Kommune

Adelgade 44

8660 Skanderborg

Sendt som e-mail

Sundhedsstyrelsen

Lyseng Allé 1

8270 Højbjerg

Region Midtjylland

Sendt som e-mail

Intern kode (! 41556 28.00 0.00-0.00)

Udtaget d. 24.08.2011 12:10

Modtaget d. 24.08.2011

Færdiganalyseret d. 30.08.2011

Nørresundby d. 30.08.2011

+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der er IKKE fundet resultater udenfor de anførte min og max kravværdier.



Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1